



中国市政工程华北设计
研究总院有限公司

启动区燃气工程（调压站一期）
站场工程 2#能源调压站

自控综合材料表

工 号	2022-S -042-017	文件号	K-2
分 号	2-1	页 号	2/3

序号	名 称	规 格	材 料	单 位	数 量	重 量(公斤)		备 注
						单 重	总 重	
7	差压变送器				2套			PdT201、PdT202
	（0~100KPa,防爆等级ExdⅡBT4,							由撬装厂家提供不单独采购
	内置防雷单元,附安装附件等)							
8	温度变送器				1套			TT201
	（-20~40℃,防爆等级ExdⅡBT4,							由撬装厂家提供不单独采购
	内置防雷单元,附安装附件等)							
9	温度变送器				2套			TT202、TT203
	（-20~40℃,防爆等级ExdⅡBT4,							由撬装厂家提供不单独采购
	内置防雷单元,附安装附件等)							
10	不锈钢压力表（0~2.0MPa,				8套			PG201~PG208
	表头直径100mm,附安装附件等)							由撬装厂家提供不单独采购
11	不锈钢压力表（0~0.6MPa,				4套			PG209~PG212
	表头直径100mm,附安装附件等)							由撬装厂家提供不单独采购
12	不锈钢压力表（0~100KPa,				4套			PG213~PG216
	表头直径100mm,附安装附件等)							由撬装厂家提供不单独采购
13	双金属温度计（-20~40℃,				1套			TG201
	表头直径100mm,附安装附件等)							由撬装厂家提供不单独采购
14	双金属温度计（-20~40℃,				2套			TG202、TG203
	表头直径100mm,附安装附件等)							由撬装厂家提供不单独采购
三	通信设备							
1	球机（500万像素,防爆等级ExdⅡBT4,				2台			
	附电源箱及防雷单元及安装附件等)							
2	硬盘录像机（4路）				1套			安装在RTU机柜
3	交换机（8口,4电4光）				1套			安装在RTU机柜
4	路由器（带防火墙、VPN）				1套			安装在RTU机柜
编 制	邵 伟		校 核	张 强		审 核	刘兰慧	
						日 期	2022年5月	

装

订

线