

过滤计量调压橇

设计压力：1.6MPa
设计气量：150000Nm³/h
调压前压力：1.0-1.45MPa
调压后压力：0.35MPa（去中压管网）
调压后压力：40~50kPa（去能源站）

中国市政工程华北设计研究总院有限公司				日 期	2022年5月
				阶 段	招标版
				比 例	
审 定		工程名称	启动区燃气工程（调压站一期）	工 号	2022-S-042-017
审 核		设计项目	场站工程	分 号	2-2
校 核		图 名	8#站管道平面布置图	图 号	Y-4
设 计					
绘 图					