



10	粘弹体育		kg	0.5	
9	灰泥		kg	3	
8	ZR-2 锌带		m	160	
7	钢管	GT-50	个	1	
6	电缆热收缩套	适用于缆芯截面35mm ²	个	1	
5	焊点防腐密封		处	1	
4	线鼻子	适用于缆芯截面35mm ²	个	2	
3	铜芯电缆	VV-0.6/1kV 1×35mm ²	m	20	
2	基墩		个	1	
1	固态去耦合器	+2V/-2V型	套	1	带防护箱及安装配件
编号	名称型号及规格		单位	数量	备注

陕 西 石 油 科 技 有 限 公 司				
陕 西 宇 阳 石 油 科 技 工 程 有 限 公 司				
设计证书号 A261002767				
勘察证书号 B261001219				
制 图				
设 计				
校 对				
审 核				
交流干扰防护安装图				
阴保部分				
西延高铁洛川段与靖西一、二线改线工程				
阶段				
施工图设计				
项目号				
YPT2023-049-001DD				
比例				
~				
文件号				
DWG0101CP01-07				
日期				
2023.10				
专业				
阴保				
版次				
0				