


图例

轴流风机	
百叶风口	


1	T-001	防爆轴流式通风机 BT35-11 NO. 2.8	台	2	留洞 \varnothing 350
		H=38Pa 380V N=0.025kW			配出风百叶及
		15° n=1450r/min L=826m/h			防护网
2	F-001	双层铝合金百叶风口 400×400mm	套	2	
编号	设备位号	名称及规格	单位	数量	备注

设备材料表



中油（新疆）石油工程有限公司

工程设计证书: A165000888 甲级 工程勘察证书: B165000888 甲级



设计	张欢		延气2-延128井区开发调整配套地面工程(2024-2025年)		
校对	张进元				
审核	王双印				
审定	胡翠华				
			延气2井区场站 BZ8集气站扩建单元 危废间 通风平面图		
			阶段	施工图	项目号
			比例	1:100	文件号
			专业	暖通	日期
					2024. 11
					版次
					0版