



危废间 通风平面图 1:100

图例

轴流风机	
百叶风口	

1	T-001	防爆轴流式通风机 BT35-11 NO. 2.8	台	2	留洞 $\varnothing$ 350			
		H=38Pa 380V N=0.025kW			配出风百叶及			
		15° n=1450r/min L=826m/h			防护网			
2	F-001	双层铝合金百叶风口 400×400mm	套	2				
编号	设备位号	名称及规格	单位	数量	备注			
设备材料表								
<div><div></div><div><div>中油（新疆）石油工程有限公司</div><div>工程设计证书: A165000888 甲级 工程勘察证书: B165000888 甲级</div></div></div>								
设计	张欢		延气2-延128井区开发调整配套地面工程(2024-2025年)					
校对	张进元							
审核	王双印							
审定	胡翠华							
			延气2井区场站 YQ2-10#集气站扩建单元 危废间 通风平面图					
			阶段	施工图	项目号	SXJ24248DD		
			比例	1:100	文件号	DWG-0110HV00-01		
			专业	暖通	日期	2024. 11	版次	0版