



图例

| | |
|------|--|
| 轴流风机 | |
| 百叶风口 | |

| | | | | | |
|----|-------|--------------------------|----|----|----------------------|
| 1 | T-001 | 防爆轴流式通风机 BT35-11 NO. 2.8 | 台 | 2 | 留洞 \varnothing 350 |
| | | H=38Pa 380V N=0.025kW | | | 配出风百叶及 |
| | | 15° n=1450r/min L=826m/h | | | 防护网 |
| 2 | F-001 | 双层铝合金百叶风口 400×400mm | 套 | 2 | |
| 编号 | 设备位号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |

设备材料表



中油（新疆）石油工程有限公司

工程设计证书: A165000888 甲级 工程勘察证书: B165000888 甲级



| | | | | | |
|----|-----|-----|------------------------------------|-------|---------|
| 设计 | 张欢 | 张欢 | 延气2-延128井区开发调整配套地面工程(2024-2025年) | | |
| 校对 | 张进元 | 张进元 | | | |
| 审核 | 王双印 | 王双印 | | | |
| 审定 | 胡翠华 | 胡翠华 | | | |
| | | | 延气2井区场站 BZ9集气站扩建单元 危废间 通风平面图 | | |
| | | | | | |
| | | | 阶段 | 施工图 | 项目号 |
| | | | 比例 | 1:100 | 文件号 |
| | | | 专业 | 暖通 | 日期 |
| | | | | | 2024.11 |
| | | | | | 版次 |
| | | | | | 0版 |

危废间 通风平面图 1:100