



防爆检修配电箱AP-37-06

配电箱编号: AP06 ExdIIBT4 Gb IP65

落地式支架安装

说 明

- 检修箱进出线为下进，检修配电箱均需配置快速插头。。
- 供货商配套提供挂墙式安装支架及防雨罩。检修箱底边距地高度1.0米。
- 三相插销采用三相五孔插销。
- 检修箱应具备带电联锁装置，即带电状态下检修箱应具有机械联锁禁止拔出插销。



寰宇时代(西安)工程设计有限责任公司

设计证书编号: A261152502 乙级

制 图 校 对 审 核		西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程			
		集输装置区			
		防爆动力配电箱AP06接线图			
		阶 段	施工图	CADD号	DWG-0901EL37-09-00A.DWG
专 业 图 幅		比 例	1:250	文件号	DWG-0901EL37-09
	A2	日 期	2024.09.30	项目号	HY-DD2024002
		A版			