



说明:

1. Proisp表示HMI第i支路写入优先级设定值; Proi表示第i支路实际在用优先级。
2. n表示实际回路总数。
3. 当回路在用优先级为0时, 表示该回路不可用。

A	报业主审查	2024.09.30			
版次	描述	日期	编制	批准	
版次变迁					
<div><div></div><div>寰宇时代(西安)工程设计有限责任公司</div><div>寰宇时代</div></div> <div>设计证书编号: A261152502 乙级</div>					
制图		西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程			
设计					
校对					
审核					
		集输装置区			
		回路优先级设定逻辑框图			
		阶段	施工图	CADD号	DWG-0901IN37-23-00A.DWG
专业	仪表	比例	~	文件号	DWG-0901IN37-23
图幅	A3	日期	2024.09.30	项目号	HY-DD2024002
					A版