



说明：

1. 各变量代表含义

FQsp — 站流量设定值

FQisp — 优先级为i的回路流量设定值

FQmsp — HMI手动写入单支路流量设定值

FQnsp — 阀门控制器写入流量设定值

N — 可用回路总数量

FQimax — 优先级为i的回路流量限制

2. FQimax取调节阀流通能力和出战管路最大通过能力中的低值。

A	报业主审查	2024.09.30		
版次	描述	日期	编制	批准
版次变迁				
<div><div>寰宇时代(西安)工程设计有限责任公司</div><div>设计证书编号：A261152502 乙级</div></div>				
制图		西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程		
设计				
校对				
审核				
		集输装置区 流量设定值分配逻辑框图		
		阶段	施工图	CADD号
专业	仪表	比例	~	文件号
图幅	A3	日期	2024.09.30	项目号
				DWG-0901IN37-25-00A.DWG
				DWG-0901IN37-25
				HY-DD2024002
				A版