



总负荷	$P_{js}=28kW$	$K_x=0.4$
-----	---------------	-----------

- 1、配电箱带防雨罩，并配套提供格兰头及密封堵头。进出线均采用格兰头，备用回路配碳钢密封堵头。进出线螺纹均为NPT 螺纹。
- 2、配电箱配套提供落地安装支架，底边距地高度1.0米。



西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程

防爆动力配电箱AP04接线图

制	图	西安液化天然气(LNG) 应急储备调峰项目集输装置区工程					
设	计	集输装置区 防爆动力配电箱APO4 接线图					
校	对						
审	核						
		阶 段	施 工 图	CADD 号	DWG-0901EL37-07-00A.DWG		
专	业	比 例	1: 250	文件号	DWG-0901EL37-07		
图	幅	A2	日 期	2024.09.30	项目号	HY-DD2024002	A 版